



## R.L.S. Regione Autonoma della Sardegna

*Comunicazione trasmessa solo via fax*  
**SOSTITUISCE L'ORIGINALE**  
Ai sensi dell'art.6 comma 2, L. 412/1991

- > Al Datore di Lavoro  
Direttore Generale della D. G. degli Affari  
Generali e della società dell'informazione  
dell'Ass.to AA.GG. e Personale e riforma della  
Regione  
FAX 070 6066108
- > Servizio per la salute e la sicurezza sul lavoro  
Ass.to AA.GG., Personale e riforma della  
Regione  
FAX 070 6067800
- > Al Responsabile del Servizio di Prevenzione  
e Protezione Ing. Franco Bacci  
FAX 070 6404848
- > Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la  
Sicurezza
- > Al Direttore del Servizio Ispettorato  
Ripartimentale del CFVA di Castiadas  
FAX 07812703878
- > Al Direttore Generale del CFVA  
FAX 0706066542

LORO SEDI

**OGGETTO: Art. 17,18, 50 D.Lgs. n°81/08 – Risultanze accesso ai luoghi di lavoro da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – Comando Stazione Forestale sito in località Cala Sinzias del comune di Castiadas.**

I sottoscritti Giorgio Dessolis, Vittorio Agus, Giuseppe Secchi e Francesco Serra, in qualità di RLS dell'Amministrazione Regionale durante l'accesso, effettuato in data **03.05.2011**, presso il Comando Stazione Forestale ubicato in località Cala Sinzias del comune di Castiadas hanno verificato le attuali condizioni di igiene e sicurezza nei locali sede del Comando Stazione.

Premesso che il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. Franco Bacci, in occasione della predisposizione dell'allegato III del Documento di Valutazione dei Rischi, datato 28/12/2008 ha individuato i rischi per la salute e sicurezza del lavoratore all'interno dei locali suddetti.

In sede di sopralluogo i sottoscritti hanno riscontrato che a tutt'oggi non è stato eseguito nessun intervento per eliminare gli inconvenienti a suo tempo segnalati; gli stessi inconvenienti, nel frattempo, hanno manifestato un ulteriore peggioramento. Si è rilevato in particolare:

1. persistente mancanza di acqua potabile nel fabbricato;
2. nei locali destinati a garage, a causa della mancanza di un qualsivoglia intonaco protettivo, i laterizi costituenti il solaio stanno mostrando evidenti segnali di collasso, nella fattispecie la parte inferiore di una intera pignatta si è staccata dal medesimo solaio rovinando nel pavimento sottostante, fortunatamente questa volta senza causare danni a persone o ad automezzi;



## **R.L.S. Regione Autonoma della Sardegna**

3. nel pilastro di ingresso, sempre nel garage, il copriferro deteriorato ha messo a nudo i ferri di armatura che presentano evidenti segni di ossidazione;
4. le scale esterne di accesso al fabbricato sono rivestite con piastrelle lisce prive di sistemi antiscivolo che in caso di pioggia rendono particolarmente pericoloso l'accesso al fabbricato;
5. nella parte inferiore del fabbricato, destinata a cucina e camere da letto per il personale che svolge il turno notturno ed il servizio antincendio, si riscontrano palesi infiltrazioni di umidità ed inoltre, a causa di un pozzetto fognario, nei medesimi locali persistono esalazioni maleodoranti tanto da rendere inagibili detti locali.

Durante il sopralluogo si è venuti a conoscenza che il Comando Stazione sarà spostato in una nuova sede che è stata già individuata in un'ala del vecchio carcere di Castiadas e che, per rendere i locali atti a ricevere il personale, è necessario realizzare solo una piccola parete di separazione dalla parte destinata ad ospitare alcuni locali comunali e che, nel contempo, sia realizzato all'interno un locale da destinare ad armeria.

Pertanto, alla luce di quanto è emerso, i sottoscritti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sollecitano il Datore di Lavoro e le diverse strutture preposte affinché si adoperino con urgenza a terminare i lavori necessari all'adeguamento della nuova sede, per consentire una sistemazione più consona del personale del Corpo Forestale anche in vista del periodo estivo, periodo particolarmente impegnativo anche per tutto il personale in servizio presso il Comando Stazione in oggetto.

I sottoscritti, in mancanza di riscontro e di azioni risolutive, nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della presente, valuteranno quali azioni intraprendere in merito a tutela dei lavoratori.

Distinti saluti.

**Cagliari li 06.06.2011**

### **I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**

F.to Giorgio Dessolis

F.to Giuseppe Secchi

F.to Vittorio Agus

F.to Francesco Serra